

Anlage zum Prüfbericht 190064

Informationen zum Messort in Anlehnung an DIN EN ISO 16000-1

Gebäudebezogene Angaben

Objekttyp:	Schule (separates Gebäude)
Baujahr / Alter:	1998
Anzahl der Geschosse:	2
Umgebung des Gebäudes:	städtisch, Vorort; höheres Verkehrsaufkommen (von anderen Gebäuden umgeben)

Wärmetechnische Modernisierungen:	Keine
Heizsystem:	Warmwasserheizung
Zentrale RLT-Anlage:	Nein

Anlass der Untersuchung/Art der Nutzerbeschwerden:

Statusmessung/Kontrollmessung zur Prüfung der Einhaltung von Innenraumrichtwerten

Witterungsbedingungen zum Messtermin

Mittlere Außentemperatur:	- 2,0 °C
Mittlere Luftfeuchtigkeit:	74 % rF
Luftdruck:	1015 hPa
Wetterlage:	geschlossene Wolkendecke
Windverhältnisse:	leise Brise, überwiegend aus: Nord

Messpunkt 1: EG, Raum C198

Datum der Messung: 25.01.2019

Der Raum wird genutzt als: Unterrichtsraum

Größe des Raumes: ca. 65 m²
 Raumhöhe: ca. 3,0 m
 Raumvolumen: ca. 195 m³
 Maximale Rauntiefe (bezogen auf Zugangstüren oder zu öffnende Fenster): ca. 7,95 m

Zu öffnende Fensterflächen:

Anzahl	Ausrichtung	Fläche gesamt ca. m ²	Flügel zu öffnen	Kippstellung möglich
6	Osten	7,9	ja	ja
6	Osten	4,3		ja

Art der Einrichtung: Siehe Fotos
 Beladung des Raumes: mittel

Üblicher Nutzungszeitraum und/oder
 -dauer: 8 bis 14.45 Uhr
 Durchschnittl. Anzahl der Nutzer: 28

Technische Lüftungseinrichtungen: Keine
 Klimatisierung des Raumes: Keine

Heizflächen/Heizkörper: Anzahl: 3 / Lage: Heizkörper unter Fenster

Bodenbelag: Linoleum
 Wandbeschichtung: Gipskarton/Tapete
 Decke: Abhang-Decke (Akustikplatten)
 Unterhaltsreinigung: Intervall: 2-Tage-Intervall / Reinigungsart: Feucht wischen

Sensorische Wahrnehmungen nach Kriterien aus dem AGÖF-Leitfaden und dem Entwurf DIN ISO 16000-30 (subjektive Bewertung des MT)

Geruchsintensität: 1,5 (schwacher Geruch)
 Geruchsqualität (riecht nach): unspezifisch, organisch
 Hedonik: -0,5 (leicht unangenehm)
 Akzeptanz: 0,4 (akzeptabel)

Letzte Renovierung vor < 24 Monaten: -
 Einrichtung/Möbel vor <12 Monaten: -
 Mögliche Emissionsquellen (nach Einschätzung des MT): Keine außergewöhnlichen Quellen erkennbar

Messpunkt 2: OG, Raum C291

Datum der Messung: 25.01.2019

Der Raum wird genutzt als: Unterrichtsraum

Größe des Raumes: ca. 55 m²
 Raumhöhe: ca. 3,0 m
 Raumvolumen: ca. 165 m³
 Maximale Raamtiefe (bezogen auf Zugangstüren oder zu öffnende Fenster): ca. 6,7 m

Zu öffnende Fensterflächen:

Anzahl	Ausrichtung	Fläche gesamt ca. m ²	Flügel zu öffnen	Kippstellung möglich
6	Westen	7,6	ja	ja
6	Westen	4,0		ja

Art der Einrichtung: Siehe Fotos
 Beladung des Raumes: mittel

Üblicher Nutzungszeitraum und/oder
 -dauer: 8 bis 14.45 Uhr
 Durchschnittl. Anzahl der Nutzer: 28

Technische Lüftungseinrichtungen: Keine
 Klimatisierung des Raumes: Keine

Heizflächen/Heizkörper: Anzahl: 3 / Lage: Heizkörper unter Fenster

Bodenbelag: Linoleum
 Wandbeschichtung: Gipskarton/Tapete
 Decke: Abhang-Decke (Akustikplatten)
 Unterhaltsreinigung: Intervall: 2-Tage-Intervall / Reinigungsart: Feucht wischen

Sensorische Wahrnehmungen nach Kriterien aus dem AGÖF-Leitfaden und dem Entwurf DIN ISO 16000-30 (subjektive Bewertung des MT)

Geruchsintensität: 1,5 (schwacher Geruch)
 Geruchsqualität (riecht nach): unspezifisch, organisch (leichte "Putzmittel-Note")
 Hedonik: 0 (nicht unangenehm)
 Akzeptanz: 0,4 (akzeptabel)

Letzte Renovierung vor < 24 Monaten: -
 Einrichtung/Möbel vor <12 Monaten: -
 Mögliche Emissionsquellen (nach Einschätzung des MT): Keine außergewöhnlichen Quellen erkennbar

Alle Angaben in diesem Protokoll ergeben sich entweder aus Informationen des Auftraggebers, oder beruhen – wenn vom AG keine Informationen verfügbar waren – auf einer Einschätzung des Messtechnikers.