

Niederschrift über eine amtliche Kontrolle

03.07.2019

Am 03.07.2019 von 10:45 bis 14:20 Uhr hat [REDACTED] in folgender Betriebsstätte eine planmäßige Routinekontrolle durchgeführt.

Studentenwerk Osnabrück Anstalt des öffentlichen Rechts

Mensa/Snackbar
Ritterstr. 10
49074 Osnabrück
OS-S-1363476H

Anwesende Person/en:

Betrieb:

Ansprechpartner vor Ort:
[REDACTED]

Behörde:

Behördenvertreter:
[REDACTED]

Weiteres Personal:
[REDACTED]

Folgende Räume/Kontrollbereiche wiesen Mängel/Abweichungen auf:

Produktion

1. Der Fußbodenabfluss unterhalb der Kippbratpfannen ist beschädigt und somit nicht in einem einwandfreien Zustand.
Die Fliesen unterhalb der Pfannen sind verbraucht und auszutauschen.
Anordnung: Die Fliesen sind instand zu setzen, der Abfluss ist zu versiegeln.
Frist bis in: 12 Monat(e)

Snack-Bar

2. Die Deckenverkleidung im Bereich der Zubereitung wie auch im Ausgabebereich war unvollständig. Teilweise fehlt die Deckenverkleidung vollständig.
Deckenverkleidungen haben in sich geschlossen und leicht zu reinigen sein. Das ist hier nicht mehr der Fall.
Offene Stellen sind unverzüglich zu verschließen.
Die Decke ist zu sanieren.
Anordnung: Die Decke ist vollständig zu verkleiden, so das alle offenen Stellen verdeckt und leicht zu reinigen sind.
Frist bis in: 12 Monat(e)

Foyer\ mobiler Stand

3. Im Bereich des mobilen Standes ist ein mobiles Handwaschbecken anzuschaffen.

Anordnung: Ein Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasserzufuhr und Mitteln zum Händewaschen und zum hygienischen Händetrocknen (z. B. Flüssigseife und Einmalpapierhandtücher in Spendern) ist zu installieren.

Frist: unverzüglich

Fleischküche

4. Die Oberfläche der Kassettendecke war nicht so beschaffen, dass Schmutzansammlungen vermieden und eine leichte Reinigung nicht mehr möglich ist.

Anordnung: Die Deckenkassetten sind so zu gestalten, dass sie in sich geschlossen und leicht zu reinigen sind.

Frist: unverzüglich

Hardware-Ecke

5. Die Wandfliesen waren teilweise beschädigt und somit nicht in einem einwandfreien Zustand. Schutzleisten sind anzubringen.

Anordnung: Die Wandfliesen sind instand zu setzen oder zu verkleiden.

Frist: unverzüglich

6. Einige Kassetten der Kassettendecke waren teilweise beschädigt. Die Decke kann nicht mehr als in sich geschlossen bezeichnet werden.

Anordnung: Die Kassetten sind auszutauschen und instand zu setzen.

Letztlich muss die Decke wieder in einen geschlossenen Zustand versetzt werden.

Frist bis in: 12 Monat(e)

Lager Keller

7. Die Wand war stellenweise beschädigt und somit nicht in einem einwandfreien Zustand. Die Risse in den Wänden sind verschließen.

Anordnung: Die Wand ist instand zu setzen.

Frist: unverzüglich

Speisesaal/Mensa

8. Die Deckenverkleidung war unvollständig. Teilweise fehlt diese in einigen Bereichen oder ist defekt. Die offenen Bereiche sind unverzüglich zu verschließen.

Die Decke ist mittelfristig auszutauschen oder zu sanieren.

Anordnung: Die Decke ist vollständig zu verkleiden.

Frist bis in: 12 Monat(e)

Kalte Küche

9. Der Anstrich der Fenster blättert teilweise ab, der Anstrich ist zu erneuern.

Frist: unverzüglich

Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne Mängel/Abweichungen:

Thermophorenlager, Gerätelager, Getränkelager unten I + II, Kühlraum unten Obst - Gemüse, Kühlhaus unten Molkereiprodukte, Trockenlager unten I + II, Konservenlager unten I + II, Biolager, Verpackungslager, TK Lager unten, Vorkühlraum mit 4 TK-Räumen unten, TK-Lager oben, Kühlraum oben, Cafe-Lounge, Infektionsschutz, Kennzeichnung, Personalhygiene, Personalschulung, Rückverfolgbarkeit, Schädlingskontrolle, Sonstige Eigenkontrollen (Basishygiene), Lounge

Allgemeine Maßnahmen:

- Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelf), belehrte Person:

Bemerkung:

[REDACTED]

Erklärung der oder des Verantwortlichen:

Mit der Übermittlung des Kontrollberichtes per Email an den o.g. Betrieb bin ich einverstanden.

[REDACTED]

Hinweis: Dieser Kontrollbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.