

Objekt:

Straße:

Ort:

WHY: 1		3 Stock	415
Fließdruck: 5 bar 4,5 bar		Standdruck: 5 bar 5,5 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 2		3 Stock	416
Fließdruck: 5 bar 4,5 bar		Standdruck: 5 bar 5,5 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 3		2 Stock	417
Fließdruck: 5 bar		Standdruck: 6 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 4		2 Stock	418
Fließdruck: 5 bar		Standdruck: 6 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	

Objekt:

Straße:

Ort:

WHY: 5		1 Stock	419
Fließdruck: 5,5 bar		Standdruck: 6,5 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 6		1 Stock	420
Fließdruck: 5,5 bar		Standdruck: 6,5 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 7		1 Stock	421
Fließdruck: 5,5 bar		Standdruck: 6,5 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 8		EG	422
Fließdruck: 6 bar		Standdruck: 7 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	

Objekt:

Straße:

Ort:

WHY: 9		EQ	423
Fließdruck: 6 bar		Standdruck: 7 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 10		EQ	424
Fließdruck: 6 bar		Standdruck: 7 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 11		EQ	425
Fließdruck: 6 bar		Standdruck: 7 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 12		EQ	426
Fließdruck: 6 bar		Standdruck: 7 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	

Objekt:

Straße:

Ort:

WHY: 13		EQ	427
Fließdruck: 6 bar		Standdruck: 7 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 14		EQ	428
Fließdruck: 6 bar		Standdruck: 7 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 15		EQ	429
Fließdruck: 6 bar		Standdruck: 7 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	
WHY: 16		Keller	430
Fließdruck: 6,5 bar		Standdruck: 7,5 bar	
WHY-Schrank: ok		Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein		eingebunden: /	

Objekt:

Straße:

Ort:

WHY: 17	Keller	431
Fließdruck: 6,5 bar	Standdruck: 7,5 bar	
WHY-Schrank: ok	Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein	eingebunden: /	
WHY: 18	Keller	432
Fließdruck: 6,5 bar	Standdruck: 7,5 bar	
WHY-Schrank: ok	Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein	eingebunden: /	
WHY: 19	Keller	433
Fließdruck: 6,5 bar	Standdruck: 7,5 bar	
WHY-Schrank: ok	Schlauchlänge: 25 m	
Hohlstrahlrohr: Nein	eingebunden: /	
Kein Schloss dran		
1x Uhschild		
WHY: 20		
Fließdruck:	Standdruck:	
WHY-Schrank:	Schlauchlänge:	
Hohlstrahlrohr:	eingebunden:	